



Service Santé et Environnement

Courriel : [ARS-GRANDEST-DT68-VSSE@ars.sante.fr](mailto:ARS-GRANDEST-DT68-VSSE@ars.sante.fr)

Téléphone : 03 69 49 30 41

Fax : 03 89 26 69 26

COM. DE COM. VALLEE DE SAINT AMARIN  
70 RUE DU GENERAL DE GAULLE  
68550 SAINT AMARIN

## EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### COM. COM. VALLEE DE SAINT AMARIN

Prélèvement et mesures de terrain du 22/01/2026 à 11h43 réalisés pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire EUROFINS

Nom et type d'installation : GEISHOUSE ZONE HAUTE (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE Motif de prélèvement: : Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE PLUMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

Nom et localisation du point de surveillance : DIST. GEISHOUSE ZONE HAUTE - GEISHOUSE ( ROBINET EVIER ATELIER COMMUNAL )

Code point de surveillance : 0000005163

Type d'analyse : PBCUN

Numéro de prélèvement : 06800184814

Référence laboratoire : 26M004994-003

#### Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'échantillon d'eau pour l'analyse des métaux a été prélevé sans purge préalable, conformément à la réglementation en vigueur. Ces teneurs en métaux ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées car elles sont dépendantes de l'interaction entre le réseau intérieur et la qualité de l'eau distribuée.

Colmar, le 29 janvier 2026

Pour la Directrice de la Délégation territoriale du Haut-Rhin  
La technicienne sanitaire

Anne-Rose MORIN

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,0115	mg(Cu)/L		2,0		1,0
Nickel	<0,5	µg/L		20,0		
Plomb	0,5	µg/L		10,0		